

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY****NR PRÓBK**

2025/04/016

Zleceniodawca:	Próbka: kran	data pobrania:
		22.04.2025
Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasza Krępa"	pobrana przez: Zleceniodawcę dostarczona przez: Zleceniodawcę stan próbki: bez zastrzeżeń	data przyjęcia próbki: 22.04.2025 data badań: 22.04.2025

WYNIKI BADAŃ

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Norma (do)
Smak	PB-201 wyd. I z dn. 01/02/2013r		nie badany	akceptowalny
Zapach	PB-201 wyd. I z dn. 01/02/2013r		akceptowalny	akceptowalny
Barwa	PB-201 wyd. I z dn. 01/02/2013r		akceptowała	akceptowalna
pH	PN-EN ISO 10523:2013		7,06	6,5-9,5
TDS	miernik elektryczny TDS		428	500
Twardość	HACH LCK327	mg/l	231,4	500
Żelazo	HACH 8008 FERROVER	mg/l	1,31	0,2
Mangan	HACH 9149 PAN	mg/l	0,152	0,05

Badanie wykonane :
ALASKA WATER Sp. z o.o.
ul. Źródłana 15b
05-500 Wólka Kozłowska

Badania przeprowadził: Monika Koźniewska

Autoryzował: Agnieszka Laska-Goląbek

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla poziomu ufności 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody Alaska. Odpowiedzialność Alaska jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega ogólnie świadczonym usługom przez Alaska.